

**Do wszystkich wykonawców
Uczestniczących
w szacowaniu wartości zamówienia**

dotyczy Zapytania w celu ustalenia szacowanej wartości zamówienia w przedmiocie:

Dostawa i wymiana zużytych części zasilaczy awaryjnych (UPS) oraz wykonanie przeglądu okresowego UPS będących w posiadaniu Ministerstwa Zdrowia.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym zapytaniu wpłynęły pytania od Wykonawców w odniesieniu do treści Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	W celu poprawnej wyceny czasochłonności wymaganej do wykonania przeglądu UPSa Masterguard 70 Net 40kVA z bateriami CSB GPL12750 prosimy o podanie ile jest sztuk baterii?	Zamawiający informuje, że zasilacz awaryjny Masterguard 70 Net 40kVA pracuje w zestawie z 32 bateriami CSB GPL12750.
2	Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji. W zapytaniu Zamawiający pisze 30 dni roboczych. Natomiast baterie SWL2500 są niedostępne, najbliższy przewidywany termin dostawy to minimum 8 tygodni.	Zamawiający informuje, że max. terminem realizacji Umowy jest 15 listopada 2022 r.
3	Czy w związku z utrudnioną dostępnością baterii Yuasa SWL2500 Zamawiający dopuści zastosowanie zamienników o nie gorszych parametrach niż SWL2500, (np. SBL 100-12HR – dostępne od ręki, karta katalogowa w załączeniu)?	Zamawiający nie dopuszcza zastosowania proponowanych zamienników z uwagi na inny typ terminala podłączenia.

Zaakceptował:

2022-04-13 (-) Piotr Matyjasik

.....
(Kierownik Komórki Merytorycznej)

Sporządził: Aneta Pyrzyńska