

**Do wszystkich Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn. : „**Dostawa, montaż i uruchomienie układu do kompensacji mocy biernej w układzie zasilania w energię elektryczną Centrum e-Zdrowia.**”, znak sprawy: **WRZ.270.198.2022**

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie § 20 Zarządzenia Nr 37/2020 Dyrektora Centrum e - Zdrowia z dnia 2020-10-05 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum e-Zdrowia, Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, znak sprawy: **WRZ.270.198.2022**, została wybrana jako najkorzystniejsza oferta nr 1 Wykonawcy: **LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy Spółka Jawna, ul. Długa 3, 05-119 Legionowo**, za cenę **36 235,80 zł brutto**.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta spełnia wymogi formalne określone w Zapytaniu ofertowym.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Ocena warunków stawianych przez Zamawiającego	Cena oferty brutto [zł]
1.	LOPI Anuszkiewicz i Trzecińscy Spółka Jawna REGON: 382805762 ul. Długa 3, 05-119 Legionowo	spełnia/ nie spełnia *	36 235,80 zł
2.	EST ENERGY Sp. z o.o. Sp.k. REGON: 146522225 ul. Żeromskiego 114, 05-400 Otwock	spełnia/ nie spełnia *	42 435,00 zł
3.	BIPROGEO Sp. z o.o. REGON: 021107612 ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław	spełnia/ nie spełnia *	39 700,00 zł
4.	T.K. Management Sp. z o.o. REGON: 242786740 ul. Literatów 47/4, 44-113 Gliwice	spełnia/ nie spełnia *	28 905,00 zł
5.	Michał Karczewski Firma Handlowo Usługowa „MOTORS” REGON: 015266835 ul. Prałatowska 4, lok. 29, 03-510 Warszawa	spełnia/ nie spełnia *	25 092,00 zł

*-niepotrzebne skreślić

Oferty odrzucone:

Oferta nr 2 – Niezgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Wymagany zakres współczynnika mocy : $-1 < \cos(\phi) < 1$, podany przez oferenta to zakres od -0,7 do 0,7

Oferta nr 4 – Niezgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Brak określonego modelu, brak możliwości określenia czy ww. kompensator spełnia wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Oferta nr 5 – Niezgodna z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

Brak dostępu do specyfikacji technicznej, brak podanego producenta, podany model urządzenia dostępny jest pod adresem:

<http://kompensacjamocybiernej.waw.pl/index.php/produkt/kompensator-svg-typskmb-04-50-3p4l-w/> jest niewystarczający do określenia czy ww. kompensator spełnia wymagania zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

z upoważnienia Dyrektora

Centrum e-Zdrowia

(-) Łukasz Chrostek

Kierownik

Wydziału Realizowania Zamówień

Sporządziła: Lucyna Tchórzewska

