

WRZ.270.11.2024  
(nr koszulki: 95116)

**Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:  
„Świadczenie usługi serwisu, konserwacji i usuwania awarii urządzeń klimatyzacyjnych oraz centrali wentylacyjnej znajdujących się w siedzibie Centrum e-Zdrowia” znak sprawy: **WZ.270.11.2024**.

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawców dotyczących treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1**

Mam jedno pytanie w kwestii poniższego zapytania:

W zakresie przeglądu - jest wpisane przegląd centrali klimatyzacyjnej, natomiast w wykazie urządzeń są agregaty sysplit outdoor 48 EVO 32 - 4 szt; Czy traktują to Państwo w zapytaniu zamiennie? Czy chodzi jednak o różne urządzenia?

**Odpowiedź:**

W zapytaniu ofertowym mowa jest o przeglądach zarówno centrali klimatyzacyjnej, jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, jak i centrali wentylacyjnej.

Agregaty Sysplit outdoor 48 EVO 32- 4 szt. są wskazane w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego *Opis przedmiotu zamówienia* w Tabeli nr 4 dotyczącej centrali wentylacyjnej, nie klimatyzacyjnej.

Są to agregaty zasilające centralę wentylacyjną GENIOX CORE 20.

Chrostek Łukasz

Kierownik Wydziału

/dokument podpisany elektronicznie/

Osoba sporządzająca: Nogacki Paweł