

2026-246262

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana materiałów eksploatacyjnych dla systemu zasilania awaryjnego (zwanymi dalej „Wyrobami”), składającego się z trzech zasilaczy UPS Vertiv Liebert EXL S1 100 kVA zainstalowanych w Ośrodku Przetwarzania Danych Centrum e-Zdrowia przy ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie.

Wykaz urządzeń, dla których jest wymagana dostawa Wyrobów:

- UPS 1.1: S/N 023723700003
- UPS 1.2: S/N 023723700007
- UPS 1.3: S/N 023723700005

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego znajdującego się w siedzibie Centrum e-Zdrowia, tj. ul. Stanisława Dubois 5A w Warszawie, w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu dostawy.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wyroby fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, pochodzące z seryjnej produkcji o parametrach spełniających wymagania określone w dalszej części dokumentu.

Zamówienie obejmuje:

a) Dostawę i wymianę 18 szt. wentylatorów EV1 48VDC 36W (6szt na UPS)

P/N: 10H46756P03

b) Dostawę i wymianę 3 szt. wentylatorów EV1 48VDC 96W (1szt na UPS)

P/N: 10H46756P05

2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zamawiający oczekuje dostawy Wyrobów oryginalnych.

Przez oryginalne Wyroby Zamawiający rozumie wyłącznie Wyroby wyprodukowane od podstaw przez producenta urządzenia lub Wyroby innych producentów wykorzystywane przez producenta UPS do produkcji lub eksploatacji urządzenia, których oznaczenia w postaci kodów np. Part Number i/lub SKU zostały wymienione w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.

Wymiany wentylatorów muszą wykonać osoby posiadające aktualne uprawnienia elektryczne SEP w zakresie eksploatacji sieci i urządzeń do 1kV oraz uprawnienia producenta UPS-ów to wykonywania prac serwisowych. Na potwierdzenie ww. wymogu Wykonawca do oferty dołączy skany dokumentów potwierdzające spełnienie wymagań.

Prace przy wymianie wentylatorów należy wykonać sekwencyjnie, tak aby zapewnić bezprzerwową pracę odbiorników zasilanych z UPS.

3. Wymagania formalne i warunki gwarancji:

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie dostarczone Wyroby na okres minimum 24 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru będącego podstawą rozliczenia finansowego.

Gwarancja obliguje Wykonawcę do wymiany uszkodzonych Wyrobów na sprawne, wolne od wad w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia zgłoszenia wykrycia wady w trakcie użytkowania przez Zamawiającego. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni wolnych od pracy u Zamawiającego. W przypadku wystąpienia uszkodzenia, Wykonawca może zweryfikować uszkodzenie w miejscu instalacji urządzenia pod nadzorem pracownika Zamawiającego.

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych Wyrobów z wymaganiami zawartymi w OPZ, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą kart katalogowych do wszystkich oferowanych Wyrobów wymienionych w OPZ.

4. Zgodność z zasadą DNSH

4.1 Zamówienie realizowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).

4.2 Przedmiot zamówienia musi być zgodny z zasadą „nie czyni poważnych szkód” (DNSH) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852 wraz z rozporządzeniem (UE) 2021/2139.

4.3 Wyroby:

- a. muszą być wykonane z materiałów podlegających recyklingowi lub odzyskowi (np. stal, aluminium),
- b. w miarę możliwości należy ograniczyć użycie materiałów nie biodegradowalnych lub trudnych do utylizacji,
- c. elementy powinny być demontowalne i nadające się do ponownego wykorzystania lub recyklingu po zakończeniu procesu eksploatacji.

4.4. Gospodarka odpadami i proces produkcji:

Wykonawca zobowiązuje się, że odpady powstające w procesie wytwarzania urządzeń zabudowy będą przekazane do odzysku lub recyklingu zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Proces realizacji zamówienia nie może skutkować zanieczyszczeniem gleby, wody ani powietrza.

Na potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymogów zasady DNSH Zamawiający wymaga:
oświadczenia Wykonawcy:

Oświadczenie o zgodności z zasadą DNSH, potwierdzające, że planowana działalność nie wyrządza znaczącej szkody środowisku w żadnym z poniższych obszarów:

- a. łagodzenie zmian klimatu;
- b. Adaptacja do zmian klimatu;
- c. Zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych i morskich;
- d. Gospodarka o obiegu zamkniętym;
- e. Zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
- f. Ochrona bioróżnorodności i ekosystemów.